

致用户信

3WN6 升级换代政策

尊敬的西门子低压产品用户：

西门子(中国)有限公司低压产品部在 2005 年 8 月宣布 3WN6 空气断路器于 2005 年 9 月正式退市。

在退市通知中，我们提醒用户应按产品手册要求对此断路器进行维护和保养：“**为了您能够更长久，更好地让我们的产品 ACB 发挥其功能，我想再此提醒您依据我们的手册做一下必要的检查(至少一年一次，在开关 1000 次分合闸后或者跳闸后) – 这样您才能够更长久的使用我们的产品”。**

考虑到该产品维修零备件库存消耗情况，我们已无法对此产品提供更长时间的有效维修服务。

我们再次提醒所有的 3WN6 产品的用户，请按照手册要求对该产品进行维护和保养，并在此宣布针对 3WN6 产品升级换代的政策，以能进一步提升用户用电的可靠性。详情请详见附件。

感谢您的大力支持！

此致，

西门子(中国)有限公司

2012 年 5 月 22 日

附 1：2005 年 3WN6 退市通告  及使用手册（英文） 

附 2：3WN6 升级换代政策 